

AVISO DE SUBASTA

CONVOCATORIA SUBASTA INFORMAL PROVEER E INSTALAR SISTEMA DE BOMBEO DE AGUAS USADAS, ESC. SU. CAMPO RICO-AEP# 8432,CAROLINA,PR

Subasta Número: REQ. 2412491
Estatus: Abierta

Información General

Agencia: Autoridad de Edificios Públicos (AEP)

Tipo Subasta:
Compra Única

Localización del Proyecto:
Carolina

Lugar Pre-Subasta:
SE INVITA A REUNION PARA DISCUTIR EL TIPO DE TRABAJO, EN REGION CAROLINA (VIA 25, URB. VILLA FONTANA, CAROLINA,PR), EL DIA MARTES 28 DE MAYO A LAS 9.30 AM PUNTUAL, NO SE ACEPTARAN SUPLIDORES FUERA DE FECHA Y HORA DE VISITA., CONTACTO: 787 722-0101 EXTS. 19350/19371/19351/19354/19356 NO HABRA VENTA DE PLIEGOS, SOLAMENTE ASISTIR A REUNION, SEGUN SE INDICA.

Fecha Reunión Pre-Subasta:
martes, 28 de mayo de 2024
Hora: 9:30 a. m.

Fecha Entrega Pliegos:
Desde: viernes, 7 de junio de 2024
Hora: 8:00 a. m.

Hasta: viernes, 7 de junio de 2024
Hora: 2:00 p. m.

Fecha Apertura:
viernes, 7 de junio de 2024
Hora: 2:00 p. m.

Costo Pliegos:
\$0.00

Descripción:

PROVEER E INSTALAR SISTEMA DE BOMBEO DE AGUAS USADAS QUE INCLUYA:
2 BOMBAS DE AGUAMARCA GRUNDFOS PUMPS MOD.SE.A40.150.4.52H.EX.61R.A 450 GPM,PRESION ESPECIFICADA 65FT POTENCIA 1 5HP,REVOLUCION:1750R.P.M. PANELDE CONTROL, DUPLEX CON PROTECCION PHASE AND VOLTAGE MONITOR Y ALTERNADOR,EN STAINLESS STEEL Y TIMER PARA EXHAUST FAN,CON SUS HAND-OFF-AUTO SWITCHES Y LUCES EN LA PUERTA, ALARMA, MOTOR PROTECTOR Y CONTADORES AMERICANOS.

1. HACER LIMPIEZA DEL POZO Y DEL CATCH BASIN DE LA ENTRADA AL POZO.
2. REEMPLAZAR TUBOS GUIAS POR ACERO INOXIDABLE.(DISCHARGE GUIDE RAIL SYSTEM)
3. REEMPLAZAR EXAUST FAN
4. REEMPLAZAR VALVULA GATE Y CHECK DE 4"FLANGEADAS EN EL VALVE BOX
5. REEMPLAZAR PATEKA DE UNA TON.

JOHNNY ROMAN FLORES
DIRECTOR AREA DE ADMINISTRACION

Notas Especiales

FAVOR ENTREGAR COTIZACION ESCRITA, EN SOBRE CERRADO, EN O ANTES DEL VIERNES 7 DE JUNIO DE 2024, HASTA LAS 2.00 PM, EN LA OFICINA DE COMPRAS (TORRE NORTE PISO 6) CENTRO GUBERNAMENTAL MINILLAS, AVE. DE DIEGO, PDA. 22 SANTURCE, SAN JUAN, PR.FAVOR DE INCLUIR EN SOBRE CERRADO EL NUM. REQ. 2412491 Y EL NOMBRE DEL COMPRADOR SR. LUIS DALMASI TORRES. CUALQUIER DUDA, FAVOR DE COMUNICARSE CON LA OFICINA DE ADMINISTRACION AL 787 722-0101 EXTS19184/19183/19186/19179/19150/19151

Información de Contacto

Contacto Agencia: FRANCISCO J. AMARO COLLAZO
Teléfono Contacto: 787 722-0101 exts 19354/19356
Email Contacto Agencia: francisco.amro@acp.pr.gov